

地 質 柱 状 図

平成26年度  
 工 事 名 : 道路散水等融雪設備工事導入工事 (大清水雨水保留施設) 井戸仕様 : 150A×70.75m 自然水位 : GL-8.97m  
 施工位置 : 弘前市大清水4丁目地内 孔番号 : 2号井 揚水水位 : GL-37.73m  
 施工期間 : 平成26年11月17日~平成27年3月25日 水中ポンプ : SP5A-17S-1.5kw 揚水量 : 50ℓ/分  
 施工会社 : 株式会社 シークスサービス 現場代理人 : 八木橋 秀蔵 孔口緯度経度 : 40° 34' 43.4" 140° 29' 30.1" 水 温 : 18°C

