

地 質 柱 状 図

平成26年度
 工 事 名 : 道路散水等融雪設備工事導入工事(大清水雨水保留施設) 井戸仕様 : 150A×78.9m 自然水位 : GL-9.30m
 施工位置 : 弘前市大清水4丁目地内 孔番号 : 4号井 揚水水位 : GL-47.42m
 施工期間 : 平成26年 11月 17日～平成27年3月25日 水中ポンプ : SP5A-21S-2.2kw 揚水量 : 6l/s/分
 施工会社 : 株式会社 シーケンスサービス 現場代理人 : 八木橋 秀蔵 孔口緯度経度 : 40° 34' 44.0" 140° 29' 30.7" 水温 : 14°C

