

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

工 事 名 称	平成29年度 主要管路耐震化事業 桜ヶ丘一丁目地区配水管布設替工事					
工 事 場 所	弘前市大字 桜ヶ丘一丁目 地内					
工 事 概 要	配水管布設工 ダクタイトル鋳鉄管(GX-粉体) φ 200mm 工事延長 L=199.4m 布設延長 L=199.7m 既設管接続工(φ 40mm~φ 200mm) N=7箇所 消火栓設置工(地下式単口 φ 75mm) N=2箇所 給水管切替工(φ 20~φ 25mm) N=7箇所 (建設リサイクル法対象建設工事)					
工 種	管工事	発注担当課	工務課	設計担当課	工務課	
入札及び開札	平成29年7月27日 午前 9時30分		岩木庁舎2階 打合せ室			
予 定 価 格	¥27,990,000 (税抜)					
配点基準価格	¥26,590,000 (税抜)		基準数値	¥24,973,552 (税抜)		
入札保証金	無		契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)		
対 象	管工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」のとおりとする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入 札 業 者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
阿保設備工業株式会社	12.2	¥26,590,000	85	97.200	1	決定
株式会社 マル長	11.0	¥27,900,000	81.008	92.008	2	
共立設備工業株式会社	8.5	¥27,990,000	80.748	89.248	3	
株式会社 岩木水道		辞退				
中央設備工業株式会社		無効				
興産設備工業株式会社		辞退				
東弘電機株式会社		辞退				
備考	「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」					

