

維持管理記録票

2020 年 12 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,951.10 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	1 日 ~ 29 日		日 ~ 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 926 °C		(平均値) 0 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	1 日 ~ 29 日		日 ~ 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 0 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	1 日 ~ 29 日		日 ~ 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 22 ppm		(平均値) 0 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部			
	測定年月日	月	日	月 日			
	報告年月日	月	日	月 日			
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm	
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm	
基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N		ppm		

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2020年12月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,320.02	699.55		2,019.57

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	65.62	50.02	916	928	197	196	23	19
2	67.90		916		197		23	
3	66.48		918		197		24	
4	67.52		907		198		27	
5	64.39		918		197		22	
6	68.57		920		196		23	
7	67.08		915		196		25	
8	68.30		904		197		24	
9	66.73		928		197		20	
10	65.04		932		197		19	
11	64.25		928		196		27	
12	64.72		929		197		25	
13	63.24		934		196		17	
14	63.39		938		195		19	
15	67.69		915		196		21	
16	67.71		919		196		19	
17	65.23		924		197		18	
18	67.96		930		197		15	
19	65.82		925		196		20	
20	65.18		928		196		21	
21	67.29		926		197		16	
22	67.17		915		196		23	
23	63.33		930		196		26	
24	63.11		940		196		21	
25	63.70		942		197		18	
26	63.04		939		197		19	
27	63.24		942		196		20	
28	63.52		934		196		25	
29	63.86		940		196		25	
30								
31								
合計	1,901.08	50.02						
2炉合計		1,951.10						
平均	65.55	0.00	926	0	196	0	22	0