

維持管理記録票

2021 年 2 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 1,622.26 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 940 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 196 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 19 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔		
	1号炉	月 日	月 日	月 日		
	2号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類		1号炉		2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日		月 日		
	報告年月日	月 日		月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
ばい煙濃度		1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
	基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
		2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		

\*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2: 装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2021年2月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,013.89	549.17		1,563.06

## 2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		57.18		935		196		15
2		55.36		930		196		18
3		56.20		939		195		20
4		58.02		945		196		15
5		58.26		931		196		21
6		55.22		939		197		27
7		57.08		936		196		13
8		57.48		942		196		21
9		57.32		942		196		15
10		57.82		947		195		20
11		58.42		944		195		21
12		60.82		944		196		18
13		57.72		943		195		16
14		57.89		944		195		15
15		53.04		945		196		21
16		61.96		921		195		19
17		59.10		942		195		17
18		55.78		943		196		14
19		60.42		933		195		21
20		58.56		945		196		16
21		60.47		941		195		23
22		58.75		943		195		19
23		60.83		932		196		19
24		61.02		942		195		19
25		54.05		945		196		18
26		57.24		942		196		23
27		57.04		944		195		20
28		59.21		945		196		15
29								
30								
31								
合計	0.00	1,622.26						
2炉合計		1,622.26						
平均	0.00	57.94	0	940	0	196	0	19