

維持管理記録票

2021 年 2 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 2,973.60 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 28 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 926	°C	(平均値)	°C
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 28 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 170	°C	(平均値)	°C
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 28 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 3	ppm	(平均値)	ppm
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年2月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,584.03	1,046.26	6.56	2,636.85

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	109.74		913		170		3	
2	105.03		920		170		2	
3	109.72		927		167		3	
4	104.43		934		170		3	
5	104.93		934		170		3	
6	102.76		925		170		3	
7	105.28		936		170		3	
8	102.06		933		170		3	
9	102.66		932		170		3	
10	102.78		927		170		3	
11	104.69		933		170		3	
12	107.02		929		170		3	
13	109.90		916		170		3	
14	105.58		921		170		3	
15	109.67		926		170		3	
16	106.06		932		170		3	
17	109.58		924		170		3	
18	107.44		917		170		3	
19	105.50		925		170		3	
20	110.11		922		170		2	
21	113.03		919		170		2	
22	106.19		920		170		2	
23	105.21		935		170		2	
24	107.18		917		170		2	
25	102.48		926		170		3	
26	102.36		927		170		2	
27	104.56		929		170		3	
28	107.65		922		170		2	
合計	2973.60							
2炉合計		2973.60						
平均	106.20		926		170		3	