

維持管理記録票

2021 年 3 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,509.31 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 15 日 日 ~		15 日 ~ 31 日 日 ~		
	測定結果	(平均值) 928 °C		(平均值) 922 °C		
	基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バッグフィルター入口部		バッグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 15 日 日 ~ 日		15 日 ~ 31 日 日 ~ 日		
	測定結果	(平均值) 169 °C		(平均值) 168 °C		
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 15 日 日 ~ 日		15 日 ~ 31 日 日 ~ 日		
	測定結果	(平均值) 3 ppm		(平均值) 4 ppm		
	基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バッグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	3 月 22 日	3 月 22 日	3 月 22 日	3 月 22 日	
	報告月日	3 月 25 日	3 月 25 日	3 月 25 日	3 月 25 日	
	測定結果	0.028未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	27 mg/m ³ N	27 ppm	
	基準値	91 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	3 月 16 日	3 月 16 日	3 月 16 日	3 月 16 日	
	報告月日	3 月 18 日	3 月 18 日	3 月 18 日	3 月 18 日	
	測定結果	0.025未満 m ³ N/h	0.001 g/m ³ N	22 mg/m ³ N	45 ppm	
基準値	88 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm		

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年3月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,147.48	1,346.30	14.64	3,508.42

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	101.74		928		170		2	
2	101.24		925		170		3	
3	103.88		933		170		2	
4	103.38		931		170		3	
5	104.53		932		170		3	
6	104.54		922		170		2	
7	106.97		933		170		3	
8	104.07		934		170		2	
9	104.20		928		170		3	
10	103.66		920		170		2	
11	105.08		924		170		3	
12	104.15		931		170		3	
13	107.46		927		170		3	
14	101.19	30.06	927		169		2	
15	104.66	106.25	926	906	160	160	2	4
16	32.69	103.94		919		163		4
17		109.50		918		170		3
18		104.96		916		170		4
19		104.92		918		170		3
20		107.01		920		170		3
21	30.66	101.88		926		169		3
22	66.48	106.72		918		160		3
23		104.20		924		170		4
24		105.05		930		170		3
25		105.20		919		170		4
26		107.64		919		170		4
27		105.09		920		170		4
28		107.73		931		170		4
29		102.50		928		170		4
30		101.45		927		170		5
31		104.63		933		170		5
合計	1690.58	1818.73						
2炉合計		3509.31						
平均	104.05	105.22	928	922	169	168	3	4