

# 維持管理記録票

2021 年 6 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 1,956.33 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	1 日 ~ 30 日 日 ~ 日		日 ~ 日 日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 934 °C		(平均値) 0 °C			
	基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	1 日 ~ 30 日 日 ~ 日		日 ~ 日 日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 0 °C			
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	1 日 ~ 30 日 日 ~ 日		日 ~ 日 日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 17 ppm		(平均値) 0 ppm			
	基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉			2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月	日	月	日	月	日
	報告年月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		
	基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		
基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm			

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2021年6月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,515.00	825.34		2,340.34

## 2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	67.53		920		196		16	
2	67.54		931		196		14	
3	63.32		931		197		17	
4	66.02		923		196		18	
5	66.09		924		196		17	
6	63.25		939		196		15	
7	63.07		935		196		12	
8	67.64		921		197		18	
9	66.76		925		196		16	
10	66.91		924		196		20	
11	65.09		926		196		18	
12	67.15		935		196		19	
13	68.31		926		196		17	
14	63.06		942		196		13	
15	63.15		933		196		17	
16	64.09		937		196		17	
17	67.04		931		196		16	
18	64.43		937		195		17	
19	64.01		942		196		13	
20	64.02		941		197		17	
21	65.35		936		196		16	
22	65.70		937		197		16	
23	64.05		939		197		18	
24	64.01		939		196		19	
25	67.07		932		195		24	
26	64.95		938		195		19	
27	64.59		943		196		15	
28	63.48		943		196		16	
29	65.69		939		195		19	
30	62.96		945		195		16	
31								
合計	1,956.33	0.00						
2炉合計		1,956.33						
平均	65.21	0.00	934	0	196	0	17	0