

# 維持管理記録票

2021 年 6 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,636.73 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 929 °C		(平均値) °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 170 °C		(平均値) °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		日 ~ 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
ばい煙濃度	1号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
	基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
	2号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		

\*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2: 装置による連続排出。

## 1. 搬入データ

2021年6月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,214.29	1,611.51	9.02	3,834.82

単位:t

## 2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	122.40		917		170		5	
2	122.85		927		170		5	
3	118.28		936		170		5	
4	122.20		929		170		5	
5	122.77		917		170		5	
6	122.66		923		170		5	
7	122.68		923		170		5	
8	119.24		936		170		5	
9	121.37		934		170		4	
10	121.17		928		170		5	
11	122.72		931		170		5	
12	122.78		932		170		5	
13	118.62		935		170		5	
14	121.84		930		170		5	
15	120.12		932		170		5	
16	120.99		931		170		5	
17	119.66		933		170		5	
18	118.33		937		170		6	
19	119.60		930		170		5	
20	121.15		937		170		6	
21	121.00		934		170		5	
22	120.03		933		170		6	
23	122.75		924		170		6	
24	122.72		920		170		5	
25	122.77		929		170		5	
26	122.85		920		170		5	
27	121.79		930		170		5	
28	118.43		935		170		5	
29	122.76		930		170		5	
30	120.20	84.86	929		164		5	
合計	3,636.73							
2炉合計		3,636.73						
平均	121.22		929		170		5	