

維持管理記録票

2021 年 7 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,796.14 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 25 日		
		27 日 ~ 31 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 928 °C		(平均値) 920 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 25 日		
		27 日 ~ 31 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 163 °C		(平均値) 166 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 25 日		
		27 日 ~ 31 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 6 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔		
	1号炉	月 日	月 日	月 日		
	2号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日		月 日		
	報告年月日	月 日		月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	7 月 1 日	7 月 1 日	7 月 1 日	7 月 1 日	
	報告月日	7 月 7 日	7 月 7 日	7 月 7 日	7 月 7 日	
	測定結果	0.028未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	24 mg/m ³ N	35 ppm	
	基準値	94 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	7 月 1 日	7 月 1 日	7 月 1 日	7 月 1 日	
	報告月日	7 月 7 日	7 月 7 日	7 月 7 日	7 月 7 日	
	測定結果	0.15 m ³ N/h	0.001 g/m ³ N	46 mg/m ³ N	47 ppm	
	基準値	91 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年7月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,314.30	1,523.69	0.68	3,838.67

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	118.88	118.38	924	903	160	160	5	7
2	113.15	113.07	933	915	160	160	6	7
3	116.30	113.18	934	915	160	160	6	7
4	116.41	113.53	930	913	160	160	5	7
5	116.49	114.35	925	909	160	160	5	6
6	118.38	118.05	934	921	160	160	5	6
7	115.47	115.74	930	919	160	160	5	7
8	115.61	112.77	932	919	160	160	6	7
9	110.40	109.95	932	922	160	160	5	7
10	116.32	115.97	926	921	160	160	6	7
11	43.78	121.02		924		164		6
12		121.40		930		170		6
13		117.51		915		170		7
14		122.47		919		170		6
15		122.19		923		170		6
16		119.75		925		170		6
17		121.07		919		170		6
18		118.05		924		170		5
19		116.79		921		170		5
20		114.19		928		170		6
21		122.17		911		170		5
22		114.88		926		170		6
23		113.06		926		170		6
24		115.84		923		170		6
25		118.90		921		170		5
26	23.13	43.53						
27	117.63		928		170		4	
28	120.08		920		170		4	
29	122.33		922		170		5	
30	121.11		930		170		6	
31	122.86		917		170		5	
合計	1,828.33	2,967.81						
2炉合計		4,796.14						
平均	117.43	116.97	928	920	163	166	5	6