

維持管理記録票

2021 年 8 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,506.59 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		26 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 922 °C		(平均値) 902 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		26 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 168 °C		(平均値) 160 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		26 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター		触媒反応塔
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年8月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
3,046.67	1,476.96	9.72	4,533.35

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	121.29		926		170		5	
2	121.41		924		170		5	
3	122.73		920		170		5	
4	122.25		916		170		5	
5	117.87		922		170		6	
6	120.53		926		170		5	
7	118.37		933		170		5	
8	114.76		934		170		5	
9	115.46		930		170		5	
10	122.62		925		170		5	
11	122.78		929		170		5	
12	122.87		921		170		5	
13	122.76		923		170		4	
14	122.80		921		170		4	
15	122.85		927		170		3	
16	122.86		924		170		3	
17	122.73		930		170		4	
18	122.92		912		170		4	
19	122.80		918		170		4	
20	122.84		921		170		4	
21	122.85		925		170		4	
22	122.91		908		170		4	
23	120.87		931		170		3	
24	119.00		922		170		4	
25	122.77		921		170		4	
26	122.83	122.11	916	865	160	160	4	5
27	122.80	122.70	916	912	160	160	4	5
28	122.78	122.67	902	910	160	160	4	4
29	122.85	122.76	923	910	160	160	3	4
30	122.67	122.83	920	907	160	160	3	4
31	122.87	122.82	926	912	160	160	4	4
合計	3,770.70	735.89						
2炉合計		4,506.59						
平均	121.64	122.65	922	902	168	160	4	4