

維持管理記録票

1/2

2021 年 9 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,303.08 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 25 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~ 日		22 日 ~ 26 日		
	測定結果	(平均値) 927 °C		(平均値) 914 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バッグフィルター入口部		バッグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 25 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~ 日		22 日 ~ 26 日		
	測定結果	(平均値) 167 °C		(平均値) 160 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 25 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~ 日		22 日 ~ 26 日		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 5 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バッグフィルター	触媒反応塔		
	1号炉	月 日	月 日	月 日		
	2号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日		月 日		
	報告年月日	月 日		月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	9 月 2 日	9 月 2 日	9 月 2 日	9 月 2 日	
	報告月日	9 月 10 日	9 月 10 日	9 月 10 日	9 月 10 日	
	測定結果	0.029未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	26 mg/m ³ N	44 ppm	
	基準値	94 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	9 月 2 日	9 月 2 日	9 月 2 日	9 月 2 日	
	報告月日	9 月 10 日	9 月 10 日	9 月 10 日	9 月 10 日	
	測定結果	0.085 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	27 mg/m ³ N	34 ppm	
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年9月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,916.40	1,450.41	28.63	3,395.44

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	122.84	122.77	913	903	160	160	3	4
2	122.43	122.90	924	904	160	160	4	5
3	117.88	110.42	931		160		4	
4	122.87		927		170		4	
5	122.84		933		170		5	
6	118.10		925		170		4	
7	122.62		928		170		5	
8	122.72		930		170		5	
9	122.77		931		170		6	
10	122.81		923		170		5	
11	122.72		918		170		4	
12	122.75		934		170		5	
13	120.49		935		170		4	
14	120.48		932		170		4	
15	119.71		937		170		4	
16	122.80		925		170		5	
17	122.77		930		170		5	
18	122.85		923		170		5	
19	121.42		928		170		5	
20	122.54		928		170		5	
21	122.92	116.22	921		162		5	
22	122.85	122.88	927	912	160	160	5	6
23	115.60	118.90	932	924	160	160	4	6
24	118.75	121.46	926	917	160	160	5	5
25	117.40	119.93	925	916	160	160	4	5
26	99.79	118.54		925		160		6
27		95.34						
28								
29								
30								
合計	3,133.72	1,169.36						
2炉合計		4,303.08						
平均	121.36	121.05	927	914	167	160	5	5