

維持管理記録票

1/2

2021 年 10 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,251.45 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	25 日 ~ 31 日 日 ~		12 日 ~ 31 日 日 ~		
	測定結果	(平均値) 912 °C		(平均値) 910 °C		
	基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	25 日 ~ 31 日 日 ~		12 日 ~ 31 日 日 ~		
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 166 °C		
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉		
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	25 日 ~ 31 日 日 ~		12 日 ~ 31 日 日 ~		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 5 ppm		
	基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日		
	2号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類		1号炉		2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日		月 日		
	報告年月日	月 日		月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
ばい煙濃度		1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日		月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日		月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N		mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N		mg/m ³ N	ppm
		2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日		月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日		月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N		mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N		mg/m ³ N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年10月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,684.93	1,465.07	1.77	3,151.77

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11		17.90						
12		116.89		912		170		5
13		122.81		909		170		5
14		117.97		918		170		5
15		120.39		915		170		6
16		120.16		912		170		5
17		122.72		911		170		5
18		118.62		916		170		5
19		120.10		916		170		6
20		119.55		911		170		5
21		120.84		909		170		5
22		120.68		914		170		6
23		122.31		904		170		4
24	30.52	120.24		909		168		4
25	118.09	115.83	915	908	160	160	5	5
26	119.69	122.28	910	905	160	160	5	5
27	118.15	118.28	908	902	160	160	5	5
28	119.38	117.96	911	912	160	160	5	5
29	113.49	113.54	910	903	160	160	5	5
30	118.92	118.98	911	906	160	160	5	5
31	112.59	112.57	919	917	160	160	5	6
合計	850.83	2,400.62						
2炉合計		3,251.45						
平均	117.19	119.14	912	910	160	166	5	5