

維持管理記録票

2021 年 11 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,254.05 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 6 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 916 °C	(平均値) 905 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 6 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 168 °C	(平均値) 160 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 6 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 4 ppm	(平均値) 5 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	11 月 1 日	11 月 1 日	11 月 1 日	11 月 1 日	
	報告月日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日	
	測定結果	0.065 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	42 mg/m ³ N	46 ppm	
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	11 月 2 日	11 月 2 日	11 月 2 日	11 月 2 日	
	報告月日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日	
	測定結果	0.028未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	23 mg/m ³ N	44 ppm	
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年11月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,478.73	1,369.59	5.61	3,853.93

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	120.02	117.73	910	909	160	160	5	6
2	111.18	114.12	914	900	160	160	6	6
3	115.77	115.61	912	903	160	160	4	4
4	113.18	113.43	919	911	160	160	5	5
5	113.75	113.50	916	901	160	160	4	5
6	110.61	113.43	919	907	160	160	5	6
7	118.10	97.44	917		160		4	
8	114.83		922		170		4	
9	116.99		916		170		5	
10	120.45		916		170		4	
11	117.27		918		170		4	
12	117.06		917		170		3	
13	113.54		919		170		3	
14	119.54		916		170		4	
15	115.29		922		170		3	
16	117.31		911		170		3	
17	115.12		913		170		3	
18	113.51		923		170		4	
19	115.52		918		170		4	
20	117.38		909		170		4	
21	114.63		917		170		3	
22	115.28		916		170		4	
23	115.09		918		170		4	
24	115.64		907		170		4	
25	115.26		913		170		4	
26	114.94		917		170		4	
27	118.17		912		170		4	
28	116.31		912		170		4	
29	113.53		921		170		4	
30	113.52		919		170		4	
合計	3,468.79	785.26						
2炉合計		4,254.05						
平均	115.63	114.64	916	905	168	160	4	5