

維持管理記録票

2021 年 12 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,560.98 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 920 °C		(平均値) °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 170 °C		(平均値) °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター		触媒反応塔
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2021年12月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,049.15	1,338.35	29.87	3,417.37

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	115.01		920		170		4	
2	114.61		920		170		5	
3	114.77		921		170		4	
4	115.07		923		170		4	
5	115.16		921		170		4	
6	112.66		921		170		3	
7	114.51		921		170		4	
8	113.15		919		170		4	
9	113.10		920		170		4	
10	115.45		920		170		4	
11	115.08		920		170		4	
12	115.46		920		170		4	
13	115.11		922		170		4	
14	115.01		919		170		3	
15	113.37		923		170		4	
16	114.55		918		170		4	
17	115.46		914		170		4	
18	121.12		914		170		4	
19	112.58		922		170		4	
20	116.20		922		170		4	
21	114.88		921		170		5	
22	115.13		917		170		4	
23	115.56		923		170		5	
24	112.33		917		170		4	
25	118.31		916		170		3	
26	115.01		913		170		4	
27	115.69		920		170		4	
28	110.65		920		170		4	
29	115.37		918		170		4	
30	115.41		919		170		3	
31	115.21		923		170		3	
合計	3,560.98							
2炉合計		3,560.98						
平均	114.87		920		170		4	