

維持管理記録票

2022 年 1 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,884.46 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 13 日		12 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 918 °C		(平均値) 912 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 13 日		12 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 168 °C		(平均値) 169 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 13 日		12 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 3 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	1 月 13 日	1 月 13 日	1 月 13 日	1 月 13 日	
	報告月日	1 月 20 日	1 月 20 日	1 月 20 日	1 月 20 日	
	測定結果	0.029未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	16 mg/m ³ N	44 ppm	
	基準値	92 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	1 月 13 日	1 月 13 日	1 月 13 日	1 月 13 日	
	報告月日	1 月 20 日	1 月 20 日	1 月 20 日	1 月 20 日	
	測定結果	0.028未満 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	5 mg/m ³ N	43 ppm	
基準値	92 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm		

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年1月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,923.38	1,131.55	0.00	3,054.93

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	112.54		922		170		3	
2	114.53		922		170		3	
3	114.36		921		170		3	
4	113.08		920		170		3	
5	115.61		914		170		3	
6	115.50		916		170		4	
7	115.32		917		170		4	
8	115.95		919		170		4	
9	114.94		912		170		4	
10	112.84		921		170		3	
11	115.92	26.04	917		169		4	
12	110.30	114.92	918	899	160	160	3	4
13	115.14	115.04	913	907	160	160	3	3
14	41.28	118.13		913		165		3
15		117.96		913		170		3
16		121.72		915		170		3
17		115.07		921		170		3
18		115.00		915		170		3
19		119.31		908		170		3
20		115.92		913		170		3
21		116.42		913		170		4
22		120.14		913		170		3
23		120.23		908		170		4
24		116.12		917		170		3
25		112.19		912		170		4
26		115.28		911		170		3
27		114.94		908		170		4
28		115.61		911		170		4
29		117.06		911		170		4
30		115.02		913		170		4
31		115.03		913		170		3
合計	1,527.31	2,357.15						
2炉合計		3,884.46						
平均	114.31	116.56	918	912	168	169	3	3