

維持管理記録票

2022 年 2 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,174.05 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~		1 日 ~ 28 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) °C		(平均値) 909 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) °C		(平均値) 170 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 28 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) ppm		(平均値) 4 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター		触媒反応塔
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年2月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,569.75	991.73	0.06	2,561.54

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		115.20		904		170		4
2		114.97		903		170		4
3		112.71		913		170		4
4		110.05		908		170		4
5		112.45		908		170		4
6		112.50		910		170		4
7		112.67		914		170		4
8		110.38		915		170		4
9		109.85		909		170		3
10		110.66		917		170		3
11		114.72		911		170		3
12		114.78		910		170		3
13		115.01		916		170		3
14		112.52		907		170		3
15		114.96		910		170		3
16		114.98		905		170		3
17		115.17		911		170		3
18		115.72		914		170		4
19		115.20		902		170		3
20		114.97		907		170		4
21		110.82		913		170		3
22		114.70		913		170		3
23		115.07		908		170		4
24		114.98		902		170		4
25		112.67		903		170		4
26		114.93		896		170		4
27		111.92		908		170		3
28		109.49		906		170		3
合計		3,174.05						
2炉合計		3,174.05						
平均		113.36		909		170		4