

# 維持管理記録票

2022 年 4 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 2,253.77 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)					
	測定月日	1 日 ~ 19 日 日 ~ 日		14 日 ~ 30 日 日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 936 °C		(平均値) 939 °C					
	基準値	≥800°C		≥800°C					
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部					
	測定月日	1 日 ~ 19 日 日 ~ 日		14 日 ~ 30 日 日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 196 °C		(平均値) 196 °C					
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下					
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部					
	測定月日	1 日 ~ 19 日 日 ~ 日		14 日 ~ 30 日 日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 17 ppm		(平均値) 19 ppm					
	基準値	≤100ppm		≤100ppm					
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔			
	1号炉	月	日	月	日	月	日		
	2号炉	月	日	月	日	月	日		
ダイオキシン類		1号炉			2号炉				
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部				
	測定年月日	月	日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N				
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			ng-TEQ/m <sup>3</sup> N					
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん		塩化水素		窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		
	基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん		塩化水素		窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm		
基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N		mg/m <sup>3</sup> N		ppm			

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2022年4月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,440.42	736.15	7.08	2,183.65

## 2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	56.21		944		196		20	
2	57.93		943		197		15	
3	57.96		944		197		15	
4	57.98		941		197		17	
5	60.08		933		196		23	
6	56.71		936		196		15	
7	56.32		944		196		16	
8	60.63		939		196		19	
9	57.95		937		196		17	
10	59.65		943		197		16	
11	58.08		941		196		17	
12	62.99	2.66	938		196		17	
13	61.73	55.20	934	940	196	194	27	27
14	59.32	53.33	930	945	196	195	15	21
15	64.73	56.79	930	946	197	196	17	19
16	60.50	53.45	927	944	196	195	14	16
17	62.03	56.00	923	947	197	195	19	21
18	60.63	57.37	928	933	195	197	13	13
19	62.56	58.98	921	943	197	196	11	17
20	48.74	63.77	911	937	197	196	13	13
21		59.79		941		194		16
22		59.54		931		195		22
23		60.14		943		196		19
24		63.23		938		197		24
25		57.65		932		197		20
26		63.18		930		196		20
27		64.56		937		196		19
28		61.43		940		195		16
29		62.81		939		195		23
30		61.16		942		196		19
31								
合計	1,182.73	1,071.04						
2炉合計		2,253.77						
平均	59.68	59.60	936	939	196	196	17	19