

維持管理記録票

2022 年 4 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,176.18 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 16 日		18 日 ~ 30 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 918 °C		(平均値) 912 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 16 日		18 日 ~ 30 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 161 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 16 日		18 日 ~ 30 日		
		日 ~ 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 5 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔		
	1号炉	月 日	月 日	月 日		
	2号炉	月 日	月 日	月 日		
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日		月 日		
	報告年月日	月 日		月 日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年4月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,124.27	1,371.65	16.42	3,512.34

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	110.29		915		160		5	
2	104.70		914		160		5	
3	105.50		917		160		5	
4	101.74		919		160		5	
5	104.27		917		160		5	
6	97.78		919		160		6	
7	95.85		920		160		6	
8	96.44		918		160		6	
9	107.92		917		160		6	
10	103.23		921		160		5	
11	100.96		920		160		5	
12	100.81		923		160		6	
13	102.46		916		160		6	
14	101.58		919		160		5	
15	104.95		916		160		5	
16	109.71		913		160		5	
17	62.63	102.93						
18		100.44		917		160		4
19		98.72		913		160		5
20		107.52		910		160		4
21		102.10		912		160		5
22		103.13		913		160		5
23		103.66		912		160		5
24		108.19		912		160		5
25		107.66		910		160		5
26		105.06		914		160		5
27		103.23		907		160		5
28		105.58		910		160		5
29		109.73		907		163		5
30		107.41		917		170		5
合計	1,710.82	1,465.36						
2炉合計		3,176.18						
平均	103.01	104.80	918	912	160	161	5	5