

維持管理記録票

2022 年 6 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,693.79 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 918	°C	(平均値) 905	°C	
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 169	°C	(平均値) 160	°C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 30 日		1 日 ~ 2 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 5	ppm	(平均値) 5	ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
ばい煙濃度	1号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	2号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年6月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,045.23	1,567.35	2.51	3,615.09

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	113.21	109.44	916	903	160	160	5	5
2	100.04	100.28	919	907	160	160	6	6
3	111.50	40.44	919		164		6	
4	111.85		916		170		6	
5	111.13		920		170		6	
6	109.98		917		170		6	
7	110.03		916		170		6	
8	118.42		919		170		5	
9	115.20		922		170		4	
10	120.79		917		170		5	
11	115.89		920		170		5	
12	120.96		920		170		5	
13	112.17		918		170		4	
14	113.19		922		170		5	
15	115.65		916		170		5	
16	120.98		920		170		4	
17	116.09		915		170		5	
18	121.29		915		170		5	
19	116.27		917		170		5	
20	118.54		920		170		5	
21	115.22		918		170		5	
22	114.38		921		170		5	
23	112.67		921		170		5	
24	116.83		919		170		6	
25	115.80		912		170		6	
26	112.96		920		170		6	
27	112.73		917		170		5	
28	113.66		917		170		6	
29	120.56		912		170		5	
30	115.64		919		170		5	
合計	3,443.63	250.16						
2炉合計		3,693.79						
平均	114.79	104.86	918	905	169	160	5	5