

維持管理記録票

2022 年 7 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,370.19 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	1 日 ~ 6 日		12 日 ~ 31 日		
		8 日 ~ 16 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 919 °C		(平均値) 916 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	1 日 ~ 6 日		12 日 ~ 31 日		
		8 日 ~ 16 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 166 °C		(平均値) 167 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	1 日 ~ 6 日		12 日 ~ 31 日		
		8 日 ~ 16 日		日 ~ 日		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 5 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	7 月 15 日	7 月 15 日	7 月 15 日	7 月 15 日	
	報告月日	7 月 25 日	7 月 25 日	7 月 25 日	7 月 25 日	
	測定結果	0.059 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	47 mg/m ³ N	38 ppm	
	基準値	94 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	7 月 15 日	7 月 15 日	7 月 15 日	7 月 15 日	
	報告月日	7 月 25 日	7 月 25 日	7 月 25 日	7 月 25 日	
	測定結果	0.041 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	19 mg/m ³ N	33 ppm	
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年7月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,216.49	1,647.29	11.04	3,874.82

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	115.38		918		170		5	
2	119.95		915		170		5	
3	117.14		916		170		5	
4	115.29		917		170		5	
5	115.09		921		170		5	
6	115.58		919		170		6	
7	102.59							
8	115.70		921		170		7	
9	117.46		921		170		6	
10	117.16		921		170		5	
11	111.80	116.83	916		161		6	
12	118.51	115.54	919	918	160	160	5	5
13	115.09	115.24	918	914	160	160	5	6
14	120.18	112.32	917	907	160	160	5	6
15	117.45	115.44	919	913	160	160	5	6
16	112.33	110.10	920	911	160	160	4	5
17	41.10	119.25		918		162		5
18		115.07		918		170		6
19		115.72		921		170		6
20		121.67		915		170		4
21		122.50		911		170		5
22		122.60		914		170		5
23		120.51		917		170		5
24		122.77		921		170		5
25		120.94		917		170		5
26		122.90		915		170		5
27		120.78		917		170		5
28		118.52		923		170		4
29		117.65		918		170		5
30		116.07		919		170		5
31		119.97		920		170		5
合計	1,887.80	2,482.39						
2炉合計		4,370.19						
平均	116.27	118.28	919	916	166	167	5	5