

維持管理記録票

2022 年 8 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 2,171.20 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	12 日 ~ 21 日		1 日 ~ 16 日	
		30 日 ~ 31 日		30 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 899 °C		(平均値) 914 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	12 日 ~ 21 日		1 日 ~ 16 日	
		30 日 ~ 31 日		30 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 198 °C		(平均値) 197 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	12 日 ~ 21 日		1 日 ~ 16 日	
		30 日 ~ 31 日		30 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 24 ppm		(平均値) 18 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2022年8月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,512.73	804.82		2,317.55

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		69.47		928		197		13
2		68.90		907		198		15
3		63.34		942		196		13
4		64.77		929		194		16
5		69.54		904		196		23
6		69.41		922		196		16
7		67.07		936		196		16
8		67.80		927		197		19
9		69.93		920		196		20
10	2.21	68.86		896		198		24
11	68.22	69.66	898	890	198	199	17	25
12	63.91	69.20	906	908	197	197	18	16
13	63.54	68.89	904	908	197	198	23	21
14	67.82	69.01	913	919	198	197	20	21
15	67.64	68.62	910	896	198	197	18	16
16	64.23	59.73	872	883	199	198	27	22
17	66.04	46.68	890	899	198	197	23	23
18	64.71		894		198		24	
19	65.13		883		199		30	
20	67.30		894		198		30	
21	69.77		905		198		32	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	18.30	18.28	890	894	198	201	15	21
30	68.67	68.80	901	907	198	197	26	22
31	67.95	67.80	916	924	197	196	17	14
合計	885.44	1,285.76						
2炉合計		2,171.20						
平均	66.39	67.82	899	914	198	197	24	18