

維持管理記録票

2022 年 8 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,958.77 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	22 日 ~ 31 日		1 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 904 °C		(平均値) 913 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部		
	測定月日	22 日 ~ 31 日		1 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 167 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	22 日 ~ 31 日		1 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 4 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N		
ばい煙濃度	1号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	2号炉		硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2022年8月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
3,069.81	1,624.82	99.56	4,794.19

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		115.90		923		170		5
2		115.16		923		170		4
3		119.68		918		170		4
4		117.97		919		170		5
5		118.35		922		170		5
6		115.20		918		170		5
7		114.79		918		170		5
8		113.54		919		170		5
9		120.42		918		170		5
10		122.82		915		170		4
11		122.62		917		170		4
12		121.26		917		170		3
13		122.82		912		170		3
14		122.88		916		170		3
15		122.67		920		170		3
16		122.85		917		170		4
17		122.80		910		170		3
18		122.79		914		170		4
19		122.64		913		170		4
20		118.21		914		170		5
21	34.07	122.75		912		169		4
22	120.28	119.97	909	913	160	160	3	4
23	122.63	122.63	894	896	160	160	4	5
24	122.28	122.36	907	896	160	160	3	4
25	121.38	121.41	901	899	160	160	3	4
26	118.95	119.08	910	911	160	160	4	4
27	120.77	120.07	906	912	160	160	3	4
28	120.48	116.80	903	906	160	160	4	4
29	117.93	116.83	909	912	160	160	3	3
30	120.80	118.48	898	896	160	160	3	4
31	122.51	120.94	901	906	160	160	4	4
合計	1,242.08	3,716.69						
2炉合計		4,958.77						
平均	120.80	119.89	904	913	160	167	3	4