

# 維持管理記録票

2022 年 10 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	2,460.29 t

燃烧ガス温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)		
	測定月日	30 日 ~ 31 日		14 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 919 °C		(平均値) 914 °C		
基準値	≥800°C		≥800°C			
集塵器入口温度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	バッグフィルター入口部		バッグフィルター入口部		
	測定月日	30 日 ~ 31 日		14 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 168 °C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下			
一酸化炭素濃度*1	1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部		
	測定月日	30 日 ~ 31 日		14 日 ~ 31 日		
		日 ~		日 ~		
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 6 ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm			
ばいじんの除去*2	ガス冷却塔		バッグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類	1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
ばい煙濃度	1号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
	基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
	2号炉	硫酸化合物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	測定結果	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm	
基準値	m <sup>3</sup> N/h	g/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	ppm		

\*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2: 装置による連続排出。

## 1. 搬入データ

2022年10月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,205.62	1,597.59	24.23	2,827.44

単位:t

## 2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13		28.79						
14		120.06		917		170		5
15		122.51		920		170		5
16		120.44		916		170		5
17		122.74		917		170		5
18		120.74		910		170		6
19		118.00		911		170		6
20		120.66		914		170		6
21		112.03		919		170		7
22		117.33		909		170		6
23		116.13		916		170		7
24		120.21		915		170		6
25		115.06		918		170		7
26		122.33		907		170		6
27	27.62	109.34		915		169		6
28	2.50	112.23		913		168		7
29	68.08	117.22		904		165		7
30	111.69	114.30	918	914	160	160	5	6
31	110.89	109.39	921	918	160	160	5	5
合計	320.78	2,139.51						
2炉合計		2,460.29						
平均	111.29	117.26	919	914	160	168	5	6