

維持管理記録票

2023 年 6 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 2,012.61 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 930 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 195 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 19 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉			2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月	日	月	日	月	日
	報告年月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup>			ng-TEQ/m <sup>3</sup>		
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup>			ng-TEQ/m <sup>3</sup>			
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm		
	基準値	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm		
基準値	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm			

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

## 1. 搬入データ 2023年6月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,300.09	720.81		2,020.90

## 2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		66.90		935		196		23
2		67.11		927		196		19
3		67.86		928		196		23
4		66.26		924		196		24
5		69.28		920		196		19
6		66.68		928		196		16
7		68.14		931		194		18
8		66.25		921		195		19
9		69.11		929		196		21
10		68.45		928		195		25
11		68.49		931		195		20
12		65.81		933		195		20
13		65.92		928		195		19
14		66.02		932		195		18
15		65.84		936		195		15
16		67.92		926		196		16
17		69.01		923		196		18
18		67.84		920		196		17
19		67.27		933		195		16
20		66.94		933		195		20
21		69.61		930		195		18
22		65.37		937		196		21
23		69.38		930		196		26
24		65.31		934		195		17
25		67.02		936		196		16
26		68.04		930		196		14
27		65.47		923		195		14
28		65.10		930		195		15
29		65.22		933		195		15
30		64.99		938		196		15
31								
合計	0.00	2,012.61						
2炉合計		2,012.61						
平均	0.00	67.09	0.00	930	0.00	195	0.00	19