

維持管理記録票

2023 年 6 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	3,616.18 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)					
	測定月日	1 日 ~ 30 日		29 日 ~ 30 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 921 °C		(平均値) 914 °C					
基準値	≥800°C		≥800°C						
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部					
	測定月日	1 日 ~ 30 日		29 日 ~ 30 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 168 °C		(平均値) 160 °C					
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下						
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部					
	測定月日	1 日 ~ 30 日		29 日 ~ 30 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 7 ppm		(平均値) 6 ppm					
基準値	≤100ppm		≤100ppm						
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔			
	1号炉	月	日	月	日	月	日		
	2号炉	月	日	月	日	月	日		
ダイオキシン類		1号炉		2号炉					
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部					
	測定年月日	月	日	月	日				
	報告年月日	月	日	月	日				
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N					
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N						
ばい煙濃度		1号炉		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ N/h		g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm	
	基準値	m ³ N/h		g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm	
		2号炉		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ N/h		g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm	
	基準値	m ³ N/h		g/m ³ N		mg/m ³ N		ppm	

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2023年6月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,080.35	1,713.23	5.04	3,798.62

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	113.20		923		170		7	
2	108.65		921		169		7	
3	106.74		924		169		7	
4	108.52		922		169		7	
5	109.85		925		169		7	
6	102.68		924		169		7	
7	109.44		922		169		7	
8	104.56		928		169		6	
9	107.30		926		169		7	
10	112.06		918		169		7	
11	120.09		913		170		6	
12	110.74		921		169		6	
13	114.65		923		169		6	
14	114.14		924		169		6	
15	113.24		919		169		7	
16	111.68		917		168		7	
17	115.58		921		169		7	
18	115.05		923		169		7	
19	113.39		927		169		7	
20	109.64		925		169		7	
21	109.64		925		169		7	
22	110.33		923		169		7	
23	107.52		924		169		7	
24	115.38		914		169		7	
25	116.09		918		169		6	
26	115.28		916		169		5	
27	115.56		919		169		6	
28	117.64	31.31	915		168		6	
29	113.74	115.29	910	910	160	160	6	6
30	114.89	112.31	915	918	160	160	6	6
合計	3,357.27	258.91						
2炉合計		3,616.18						
平均	111.91	113.80	921	914	168	160	7	6