

維持管理記録票

2023 年 9 月 分

施設名	環境整備センター
廃棄物の種類	都市ごみ
焼却量	4,273.48 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)					
	測定月日	1 日 ~ 15 日		3 日 ~ 23 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 918 °C		(平均値) 915 °C					
基準値	≥800°C		≥800°C						
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部					
	測定月日	1 日 ~ 15 日		3 日 ~ 23 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 161 °C		(平均値) 163 °C					
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下						
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部					
	測定月日	1 日 ~ 15 日		3 日 ~ 23 日					
		日 ~ 日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 4 ppm					
基準値	≤100ppm		≤100ppm						
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔			
	1号炉	月	日	月	日	月	日		
	2号炉	月	日	月	日	月	日		
ダイオキシン類		1号炉		2号炉					
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部					
	測定年月日	月	日	月	日				
	報告年月日	月	日	月	日				
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N					
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N						
ばい煙濃度		1号炉		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	9 月	7 日	9 月	7 日	9 月	7 日	9 月	7 日
	報告月日	9 月	14 日	9 月	14 日	9 月	14 日	9 月	14 日
	測定結果	0.028	m ³ N/h	0.001未満	g/m ³ N	19	mg/m ³ N	43	ppm
	基準値	92	m ³ N/h	0.04	g/m ³ N	700	mg/m ³ N	250	ppm
		2号炉		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	9 月	5 日	9 月	5 日	9 月	5 日	9 月	5 日
	報告月日	9 月	14 日	9 月	14 日	9 月	14 日	9 月	14 日
	測定結果	0.028	m ³ N/h	0.001未満	g/m ³ N	12	mg/m ³ N	43	ppm
基準値	91	m ³ N/h	0.04	g/m ³ N	700	mg/m ³ N	250	ppm	

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2023年9月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,975.35	1,537.73	0.72	3,513.80

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	117.56		920		170		4	
2	120.27	35.89	920		168		3	
3	113.21	115.90	919	910	160	160	3	3
4	107.85	110.34	919	910	160	160	3	3
5	115.37	114.75	915	908	160	160	3	4
6	114.54	114.71	916	909	160	160	3	4
7	115.23	110.28	908	906	160	160	4	4
8	113.02	112.34	920	910	160	160	4	4
9	117.29	114.76	910	915	160	160	3	3
10	112.92	113.81	921	916	160	160	3	3
11	106.33	106.55	921	922	160	160	3	3
12	112.04	112.17	920	916	160	160	2	3
13	110.37	110.09	914	912	160	160	2	4
14	114.05	109.96	923	918	160	160	3	4
15	104.85	107.24	918	913	160	160	2	4
16	68.89	119.82		922		163		4
17		120.27		923		170		4
18		120.99		925		170		4
19		122.60		917		170		4
20		122.75		913		170		4
21		122.63		914		170		3
22		122.80		916		170		4
23		120.14		915		170		4
24		48.90						
25								
26								
27								
28								
29								
30								
合計	1,763.79	2,509.69						
2炉合計		4,273.48						
平均	112.99	115.47	918	915	161	163	3	4