

維持管理記録票

2023 年 10 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 3,061.20 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 31 日			
		日 ~		日 ~			
	測定結果	(平均値) 917	°C	(平均値) 920	°C		
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	ハゲフィルター入口部		ハゲフィルター入口部			
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 31 日			
		日 ~		日 ~			
	測定結果	(平均値) 160	°C	(平均値) 168	°C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 31 日			
		日 ~		日 ~			
	測定結果	(平均値) 4	ppm	(平均値) 5	ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部			
	測定年月日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2023年10月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,048.21	1,555.09	2.33	3,605.63

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10		112.50						
11		120.26		914		170		5
12		121.13		917		165		5
13		116.74		919		170		5
14		119.12		921		170		5
15		122.60		920		170		5
16		117.35		928		170		5
17		115.05		920		170		5
18		117.80		921		170		5
19		120.68		920		170		6
20		117.93		923		170		6
21		117.66		919		170		6
22		122.13		917		170		6
23		114.85		923		170		6
24		118.70		921		170		6
25		117.74		918		170		6
26		117.74		922		170		6
27	12.12	115.29		918		170		6
28	118.13	117.76	912	921	159	162	4	5
29	113.77	113.13	921	919	160	160	4	5
30	116.35	114.89	919	920	160	160	4	5
31	114.89	114.89	916	918	160	160	4	5
合計	475.26	2,585.94						
2炉合計		3,061.20						
平均	115.79	117.78	917	920	160	168	4	5