

維持管理記録票

2023 年 11 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 4,663.67 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)					
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 8 日					
		30 日 ~ 30 日		13 日 ~ 30 日					
	測定結果	(平均値) 919 °C		(平均値) 920 °C					
基準値	≥800°C		≥800°C						
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部					
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 8 日					
		30 日 ~ 30 日		13 日 ~ 30 日					
	測定結果	(平均値) 162 °C		(平均値) 166 °C					
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下						
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部					
	測定月日	1 日 ~ 11 日		1 日 ~ 8 日					
		30 日 ~ 30 日		13 日 ~ 30 日					
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 5 ppm					
基準値	≤100ppm		≤100ppm						
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔			
	1号炉	月	日	月	日	月	日		
	2号炉	月	日	月	日	月	日		
ダイオキシン類		1号炉			2号炉				
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部				
	測定年月日	月	日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N			ng-TEQ/m ³ N				
	基準値	ng-TEQ/m ³ N			ng-TEQ/m ³ N				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	11 月	1 日	11 月	1 日	11 月	1 日	11 月	1 日
	報告月日	11 月	8 日	11 月	8 日	11 月	8 日	11 月	8 日
	測定結果	0.034	m ³ N/h	0.001未満	g/m ³ N	35	mg/m ³ N	49	ppm
	基準値	93	m ³ N/h	0.04	g/m ³ N	700	mg/m ³ N	250	ppm
	2号炉	硫黄酸化物		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	11 月	2 日	11 月	2 日	11 月	2 日	11 月	2 日
	報告月日	11 月	8 日	11 月	8 日	11 月	8 日	11 月	8 日
	測定結果	0.028	m ³ N/h	0.001未満	g/m ³ N	19	mg/m ³ N	58	ppm
	基準値	93	m ³ N/h	0.04	g/m ³ N	700	mg/m ³ N	250	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2023年11月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,171.33	1,419.14	4.09	3,594.56

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	117.25	119.82	914	914	160	160	4	5
2	110.39	115.44	921	917	160	160	4	6
3	110.10	109.92	918	925	160	160	4	5
4	109.45	112.10	917	918	160	160	4	5
5	112.64	113.00	922	922	160	160	4	5
6	110.73	108.52	921	919	160	160	4	5
7	112.78	111.96	917	921	160	160	4	6
8	122.53	117.70	916	920	160	160	4	5
9	117.96	43.51	926		165		4	
10	117.84		922		169		4	
11	114.59		921		168		3	
12	68.75	72.22						
13		115.53		927		170		5
14		113.60						
15		118.92		919		170		5
16		117.94		925		170		5
17		117.35		920		170		5
18		121.67		918		170		5
19		116.63		922		170		5
20		115.33		927		170		5
21		117.83		919		170		5
22		115.29		918		170		4
23		115.24		920		170		5
24		113.23		924		170		5
25		118.39		915		170		4
26		117.64		919		170		5
27		117.70		912		170		4
28		120.68		923		170		5
29	99.60	117.03		915		163		4
30	113.49	111.38	914	921	160	160	3	4
合計	1,538.10	3,125.57						
2炉合計		4,663.67						
平均	114.15	115.85	919	920	162	166	4	5