

維持管理記録票

2023 年 12 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 3,610.92 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	1 日 ~ 17 日		18 日 ~ 31 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 922	°C	(平均値) 923	°C		
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	1 日 ~ 17 日		18 日 ~ 31 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 168	°C	(平均値) 170	°C		
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	1 日 ~ 17 日		18 日 ~ 31 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 3	ppm	(平均値) 4	ppm		
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部			
	測定年月日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2023年12月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,902.17	1,374.30	0.68	3,277.15

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	117.24	43.24	923		165		3	
2	115.03		921		169		3	
3	110.74		927		169		3	
4	109.32		927		169		3	
5	109.33		927		169		3	
6	111.37		919		169		3	
7	111.29		927		168		3	
8	112.64		921		169		3	
9	113.05		920		169		4	
10	114.82		924		169		3	
11	112.82		923		168		3	
12	112.59		918		168		3	
13	114.97		922		168		3	
14	112.58		917		168		3	
15	115.63		921		168		3	
16	114.71		922		166		3	
17	111.96	35.06	922		167		3	
18	40.84	114.85		925		165		3
19		115.71		922		170		4
20		116.87		911		170		4
21		115.63		917		170		4
22		112.57		924		170		4
23		110.66		927		170		4
24		115.90		924		170		4
25		115.07		920		170		4
26		110.54		920		170		4
27		112.92		920		170		3
28		106.97		925		170		3
29		109.25		926		170		3
30		106.90		928		170		3
31		107.85		929		170		3
合計	1,960.93	1,649.99						
2炉合計		3,610.92						
平均	112.95	112.26	922	923	168	170	3	4