

維持管理記録票

2024 年 2 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,313.72 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 3 日			
		日 ~ 日		11 日 ~ 29 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 929 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 3 日			
		日 ~ 日		11 日 ~ 29 日			
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 196 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	日 ~ 日		1 日 ~ 3 日			
		日 ~ 日		11 日 ~ 29 日			
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 14 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉			2号炉		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部		
	測定年月日	月	日	月	日	月	日
	報告年月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	ng-TEQ/m ³			ng-TEQ/m ³		
基準値	ng-TEQ/m ³			ng-TEQ/m ³			
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm		
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm		
基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm			

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2024年2月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
799.16	524.78		1,323.94

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		67.30		915		197		21
2		66.20		921		196		16
3		64.38		920		196		15
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10		13.22						
11		63.93		919		195		21
12		64.20		930		195		12
13		59.80		920		196		14
14		51.29		929		196		13
15		56.07		926		195		12
16		59.90		929		195		11
17		56.74		940		196		12
18		56.15		935		195		13
19		57.31		928		196		14
20		59.57		924		196		13
21		58.30		936		195		13
22		59.09		929		196		11
23		56.06		925		195		14
24		58.42		931		195		10
25		58.59		934		196		13
26		53.00		939		196		11
27		56.33		932		196		17
28		58.92		933		196		13
29		58.95		937		195		15
30								
31								
合計	0.00	1,313.72						
2炉合計		1,313.72						
平均	0.00	59.11	0	929	0	196	0	14