

維持管理記録票

2024 年 9 月分

施設名 南部清掃工場
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 1,621.41 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	日 ~ 日		1日 ~ 7日	
		日 ~ 日		15日 ~ 30日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 922 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1日 ~ 7日	
		日 ~ 日		15日 ~ 30日	
	測定結果	(平均値) 0 °C		(平均値) 196 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	日 ~ 日		1日 ~ 7日	
		日 ~ 日		15日 ~ 30日	
	測定結果	(平均値) 0 ppm		(平均値) 13 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	9月 10日	9月 10日 11日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
基準値	m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm	

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2024年9月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
953.52	656.91		1,610.43

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		65.46		917		196		10
2		63.46		911		197		11
3		64.35		898		198		17
4		68.65		896		197		20
5		69.59		920		197		15
6		67.68		909		198		17
7		69.08		904		198		19
8								
9								
10								
11								
12								
13		6.74						
14		65.26		916		197		15
15		69.05		924		196		12
16		65.30		923		195		10
17		69.64		906		196		16
18		64.85		936		196		12
19		67.89		932		196		14
20		68.16		927		196		12
21		69.23		930		197		20
22		66.75		939		196		11
23		69.05		915		196		14
24		68.25		920		196		11
25		67.08		931		196		9
26		68.11		935		197		12
27		69.05		926		196		10
28		66.13		933		196		10
29		67.78		936		196		13
30		64.82		935		196		11
31								
合計	0.00	1,621.41						
2炉合計		1,621.41						
平均	0.00	67.37	0	922	0	196	0	13