

維持管理記録票

1/2

2024 年 10 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 2,663.02 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 18 日	
		日 ~		22 日 ~ 31	
	測定結果	(平均値) 917 °C		(平均値) 918 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハゲフィルター入口部		ハゲフィルター入口部	
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 18 日	
		日 ~ 日		22 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 168 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	28 日 ~ 31 日		11 日 ~ 18 日	
		日 ~ 日		22 日 ~ 31 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	月 日
	2号炉	月 日	月 日	月 日	月 日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,481.99	1,503.04	7.52	2,992.55

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥ 800℃		おおむね200℃以下		≤ 100ppm	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10		25.57						
11		117.56		921		170		4
12		122.61		922		170		4
13		122.57		927		170		4
14		117.51		926		170		4
15		116.87		926		170		5
16		122.80		909		170		5
17		122.61		924		170		4
18		116.36		919		170		4
19		44.16						
20								
21		12.96						
22		120.59		911		170		5
23		118.82		917		170		5
24		115.07		920		170		5
25		114.74		925		170		5
26		116.08		914		170		5
27	28.08	115.51		919		169		5
28	115.01	110.94	919	920	160	160	5	4
29	111.01	113.39	917	910	160	160	4	4
30	112.91	111.01	912	904	160	160	4	4
31	107.81	110.47	919	916	160	160	4	4
合計	474.82	2,188.20						
2炉合計		2,663.02						
平均	111.69	116.97	917	918	160	168	4	4