

維持管理記録票

2024 年 11 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 1,745.80 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)					
	測定月日	日 ~ 1日		日 ~ 日					
		6日 ~ 28日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 934 °C		(平均値) 0 °C					
基準値	≥800°C		≥800°C						
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部					
	測定月日	日 ~ 1日		日 ~ 日					
		6日 ~ 28日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 187 °C		(平均値) 0 °C					
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下						
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉					
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部					
	測定月日	日 ~ 1日		日 ~ 日					
		6日 ~ 28日		日 ~ 日					
	測定結果	(平均値) 17 ppm		(平均値) 0 ppm					
基準値	≤100ppm		≤100ppm						
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔			
	1号炉	月	日	月	日	月	日		
	2号炉	月	日	11月	25日	27日	月	日	
ダイオキシン類		1号炉			2号炉				
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部			煙突測定ステージ部				
	測定年月日	月	日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup>			ng-TEQ/m <sup>3</sup>				
	基準値	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>			5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	11月	29日	11月	29日	11月	29日	11月	29日
	報告月日	12月	12日	12月	12日	12月	12日	12月	12日
	測定結果	0.23	m <sup>3</sup> /h	0.001	g/m <sup>3</sup>	95	mg/m <sup>3</sup>	94	ppm
	基準値	96	m <sup>3</sup> /h	0.15	g/m <sup>3</sup>	700	mg/m <sup>3</sup>	250	ppm
	2号炉	硫黄酸化物		ばいじん		塩化水素		窒素酸化物	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	報告月日	月	日	月	日	月	日	月	日
	測定結果	m <sup>3</sup> /h		g/m <sup>3</sup>		mg/m <sup>3</sup>		ppm	
	基準値	m <sup>3</sup> /h		g/m <sup>3</sup>		mg/m <sup>3</sup>		ppm	

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2024年11月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,253.95	591.74		1,845.69

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	58.64		945		181		14	
2	40.87		943		180		12	
3								
4	3.78							
5	63.97		928		190		17	
6	64.50		938		190		13	
7	64.00		939		188		15	
8	63.06		935		185		16	
9	63.74		934		185		17	
10	63.69		943		185		12	
11	64.11		942		186		26	
12	64.68		929		185		18	
13	69.99		950		186		22	
14	64.13		944		185		18	
15	67.30		924		185		21	
16	65.07		941		185		22	
17	64.44		939		186		22	
18	63.15		950		186		19	
19	63.30		940		185		14	
20	63.54		920		189		21	
21	63.56		935		190		17	
22	64.73		925		190		14	
23	65.07		918		190		15	
24	64.32		930		190		13	
25	60.91		919		190		14	
26	60.09		921		190		15	
27	59.99		919		190		13	
28	59.28		931		187		18	
29	44.32	6.58	909		188		15	
30		60.99		913		196		22
31								
合計	1,678.23	67.57						
2炉合計		1,745.80						
平均	63.55	0.00	934	0	187	0	17	0