

維持管理記録票

1/2

2024 年 11 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 4,662.46 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 29 日	
		30 日 ~ 30 日		日 ~	
	測定結果	(平均値) 921 °C		(平均値) 917 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハゲフィルター入口部		ハゲフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 29 日	
		30 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 160 °C		(平均値) 166 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 10 日		1 日 ~ 29 日	
		30 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日		月 日	
	2号炉	月 日		月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	11 月 6 日		11 月 7 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日	11 月 6 日
	報告月日	11 月 15 日	11 月 15 日	11 月 15 日	11 月 15 日
	測定結果	0.03 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	38 mg/m ³ N	45 ppm
	基準値	93 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	11 月 7 日	11 月 7 日	11 月 7 日	11 月 7 日
	報告月日	11 月 15 日	11 月 15 日	11 月 15 日	11 月 15 日
	測定結果	0.04 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	41 mg/m ³ N	46 ppm
	基準値	96 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2024年11月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,140.26	1,349.93	0.73	3,490.92

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	112.29	112.35	918	912	160	160	4	4
2	112.54	112.92	920	915	160	160	4	4
3	112.81	114.54	922	915	160	160	4	4
4	111.14	111.02	920	914	160	160	4	4
5	108.89	108.65	923	918	160	160	4	4
6	111.06	114.88	919	916	160	160	4	4
7	108.74	111.91	923	914	160	160	4	4
8	107.41	109.46	921	912	160	160	4	5
9	116.47	113.13	921	916	160	160	4	4
10	113.76	114.97	926	916	160	160	4	4
11	40.94	115.62		923		165		4
12		113.07		917		170		5
13		117.69		916		170		4
14		115.01		919		170		4
15		115.13		923		170		4
16		116.56		922		170		4
17		115.67		922		170		4
18		114.97		924		170		4
19		114.67		918		170		4
20		116.80		912		170		4
21		115.12		920		170		5
22		114.95		921		170		4
23		114.52		916		170		5
24		120.36		918		170		5
25		116.91		917		170		4
26		114.12		921		170		5
27		116.49		917		170		5
28		115.32		920		170		5
29	28.52	112.09		916		169		5
30	117.99	41.00	922		165		4	
合計	1,302.56	3,359.90						
2炉合計		4,662.46						
平均	112.10	114.44	921	917	160	166	4	4