

維持管理記録票

1/2

2024 年 12 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 3,512.10 t

燃烧ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 925 °C		(平均値) °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	ハゲフィルター入口部		ハゲフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 170 °C		(平均値) °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	11 月 6 日		11 月 7 日	
	報告年月日	11 月 29 日		11 月 29 日	
	測定結果	0.0 ng-TEQ/m ³ N		0.0 ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	0.1 ng-TEQ/m ³ N		0.1 ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,815.89	1,263.43	23.91	3,103.23

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	123t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	118.03		926		170		3	
2	115.04		923		170		3	
3	114.75		923		170		3	
4	114.16		922		170		4	
5	116.12		923		170		4	
6	110.62		926		170		3	
7	110.97		927		170		4	
8	116.16		923		170		4	
9	115.70		926		170		3	
10	115.26		923		170		3	
11	115.08		926		170		3	
12	113.69		923		170		2	
13	113.51		928		170		3	
14	112.71		927		170		3	
15	115.75		924		170		2	
16	111.32		929		170		2	
17	112.65		922		170		2	
18	112.09		923		170		2	
19	114.48		927		170		2	
20	110.24		931		170		3	
21	113.16		925		170		3	
22	114.64		923		170		3	
23	115.08		926		170		3	
24	115.11		925		170		3	
25	115.23		920		170		3	
26	115.24		925		170		3	
27	110.35		929		170		4	
28	107.72		926		170		3	
29	110.15		925		170		3	
30	107.05		927		170		3	
31	110.04		925		170		3	
合計	3,512.10							
2炉合計		3,512.10						
平均	113.29		925		170		3	