

維持管理記録票

2025 年 1 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,640.50 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		日 ~ 6 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 943 ℃		(平均値) 939 ℃	
基準値	≥800℃		≥800℃		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		日 ~ 6 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 190 ℃		(平均値) 195 ℃	
基準値	おおむね200℃以下		おおむね200℃以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	5 日 ~ 31 日		日 ~ 6 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 11 ppm		(平均値) 10 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	1 月 10 日	1 月 10 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
	基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ

2025年1月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
992.66	455.96		1,448.62

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1								
2								
3								
4	14.88	7.82	915		191		25	
5	52.92	53.53	938	933	190	196	8	15
6	61.42	57.12	960	939	191	195	18	10
7	63.29	53.05	952	936	185	195	12	13
8	52.58		952		190		10	
9	54.92		947		190		12	
10	55.03		954		189		11	
11	54.99		954		189		11	
12	55.54		952		191		12	
13	55.29		949		190		10	
14	55.05		949		191		13	
15	54.73		947		191		13	
16	54.55		944		191		14	
17	54.53		944		190		11	
18	55.11		949		189		9	
19	54.58		947		191		10	
20	50.04		942		190		12	
21	50.91		932		190		10	
22	50.78		934		189		12	
23	50.19		920		188		13	
24	54.75		932		189		11	
25	55.02		940		191		8	
26	54.38		942		189		9	
27	50.10		922		188		14	
28	48.65		933		190		14	
29	50.03		942		191		8	
30	52.18		942		190		10	
31	52.54		942		187		13	
合計	1,468.98	171.52						
2炉合計		1,640.50						
平均	53.86	57.12	943	939	190	195	11	10