

維持管理記録票

1/2

2025 年 1 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 3,701.46 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 925 °C		(平均値) 920 °C	
	基準値	≥800°C		≥800°C	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 168 °C		(平均値) 169 °C	
	基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 9 日		8 日 ~ 31 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 3 ppm		(平均値) 3 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター	
	1号炉	月 日		月 日	
	2号炉	月 日		月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	1 月 8 日	1 月 8 日	1 月 8 日	1 月 8 日
	報告月日	1 月 14 日	1 月 14 日	1 月 14 日	1 月 14 日
	測定結果	0.031 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	30 mg/m ³ N	44 ppm
	基準値	95 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	1 月 9 日	1 月 9 日	1 月 9 日	1 月 9 日
	報告月日	1 月 14 日	1 月 14 日	1 月 14 日	1 月 14 日
	測定結果	0.028 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	20 mg/m ³ N	46 ppm
	基準値	92 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2025年1月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
1,773.32	1,120.62	0.06	2,894.00

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	109.60		927		170		3	
2	107.75		931		170		3	
3	109.87		927		170		3	
4	113.64		922		170		2	
5	114.72		924		170		3	
6	112.08		928		170		3	
7	115.05	30.58	924		168		3	
8	104.48	107.00	923	917	160	160	3	3
9	107.82	107.31	921	915	160	160	3	4
10	38.80	105.68		921		165		3
11		105.67		925		170		4
12		113.28		921		170		3
13		110.06		920		170		3
14		112.63		921		170		3
15		114.88		926		170		3
16		112.10		924		170		3
17		109.98		926		170		3
18		112.98		916		170		3
19		116.00		920		170		3
20		110.00		921		170		3
21		110.03		921		170		3
22		112.83		919		170		3
23		110.52		922		170		2
24		110.19		920		170		3
25		110.03		921		170		3
26		112.82		912		170		2
27		108.46		925		170		3
28		105.67		918		170		3
29		107.32		918		170		3
30		106.66		917		170		3
31		104.97		921		170		3
合計	1,033.81	2,667.65						
2炉合計		3,701.46						
平均	110.56	109.88	925	920	168	169	3	3