

維持管理記録票

2025 年 4 月分

施設名 南部清掃工場  
 廃棄物の種類 都市ごみ  
 焼却量 1,187.09 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 19 日		日 ~ 日	
		29 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 940 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 19 日		日 ~ 日	
		29 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 189 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 19 日		日 ~ 日	
		29 日 ~ 30 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 13 ppm		(平均値) 0 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	4 月 23 日	4 月 23 日	月	日
	2号炉	月 日	月 日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m <sup>3</sup>		ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
基準値	ng-TEQ/m <sup>3</sup>		ng-TEQ/m <sup>3</sup>		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	4 月 16 日	4 月 16 日	4 月 16 日	4 月 16 日
	報告月日	4 月 24 日	4 月 24 日	4 月 24 日	4 月 24 日
	測定結果	0.37 m <sup>3</sup> /h	0.001 g/m <sup>3</sup>	48 mg/m <sup>3</sup>	100 ppm
	基準値	84 m <sup>3</sup> /h	0.15 g/m <sup>3</sup>	700 mg/m <sup>3</sup>	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm
基準値	m <sup>3</sup> /h	g/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ppm	

\*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

\*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ 2025年4月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
647.38	636.98	2.81	1,287.17

2. 運転データ

	焼却量		燃烧ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	70t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	45.45		939		189		23	
2	46.26		939		188		18	
3	45.39		943		189		10	
4	46.81		945		188		10	
5	47.13		939		186		11	
6	47.95		937		189		12	
7	48.99		925		190		10	
8	50.30		942		190		10	
9	51.56		939		189		15	
10	56.09		937		190		14	
11	58.34		947		191		12	
12	57.29		946		191		16	
13	57.18		936		189		11	
14	52.13		930		192		21	
15	55.87		934		191		17	
16	50.03		947		185		10	
17	57.33		940		188		12	
18	48.40		939		189		10	
19	55.25		942		190		14	
20	48.32		941		191		9	
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27	2.57							
28	51.62		940		188		11	
29	53.50		943		187		10	
30	53.33		947		188		10	
31								
合計	1,187.09	0.00						
2炉合計		1,187.09						
平均	51.65	0.00	940	0	189	0	13	0