維持管理記録票

2025 年 4 月 分

施設名 環境整備センター
 廃棄物の種類 都市ごみ
 焼却量 4,522.76 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)			
	測定月日	1 日 ~ 20 日		7 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 918 °C		(平均値) 918 °C			
基準値	≥800°C		≥800°C				
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	ハゲフィルター入口部		ハゲフィルター入口部			
	測定月日	1 日 ~ 20 日		7 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 163 °C		(平均値) 164 °C			
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下				
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉			
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部			
	測定月日	1 日 ~ 20 日		7 日 ~ 30 日			
		日 ~ 日		日 ~ 日			
	測定結果	(平均値) 4 ppm		(平均値) 4 ppm			
基準値	≤100ppm		≤100ppm				
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔		バグフィルター		触媒反応塔	
	1号炉	月	日	月	日	月	日
	2号炉	月	日	月	日	月	日
ダイオキシン類		1号炉		2号炉			
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部			
	測定年月日	月	日	月	日		
	報告年月日	月	日	月	日		
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N			
基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N				
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部		
	測定月日	月	日	月	日		
	報告月日	月	日	月	日		
	測定結果	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
	基準値	m ³ N/h	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2025年4月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,574.42	1,518.02	46.04	4,138.48

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1	99.44		922		170		4	
2	104.17		922		170		4	
3	104.24		922		170		4	
4	102.38		917		170		4	
5	99.69		921		170		4	
6	101.09	28.35	924		168		4	
7	94.86	97.06	918	914	160	160	4	4
8	98.53	94.61	920	915	160	160	5	4
9	99.97	99.33	915	918	160	160	5	4
10	98.03	98.09	920	917	160	160	4	4
11	101.99	99.51	917	913	160	160	4	4
12	99.77	96.83	916	913	160	160	4	4
13	99.66	99.70	918	916	160	160	4	3
14	99.76	97.28	922	919	160	160	3	3
15	99.30	99.54	920	919	160	160	4	4
16	105.12	102.70	916	912	160	160	4	4
17	105.05	107.73	914	919	160	160	4	4
18	100.07	99.63	914	911	160	160	4	4
19	105.01	104.97	915	916	160	160	4	4
20	106.98	102.03	915	913	160	160	4	4
21	38.78	102.56		920		165		3
22		102.19		920		170		4
23		102.35		924		170		4
24		100.16		917		170		4
25		102.06		921		170		4
26		102.67		922		170		4
27		104.69		922		170		4
28		101.91		918		170		4
29		104.97		920		170		4
30		107.95		922		170		4
合計	2,063.89	2,458.87						
2炉合計		4,522.76						
平均	101.26	101.27	918	918	163	164	4	4