

維持管理記録票

2025 年 5 月分

施設名 南部清掃工場
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 1,703.88 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 939 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	≥800°C		≥800°C		
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 188 °C		(平均値) 0 °C	
基準値	おおむね200°C以下		おおむね200°C以下		
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	1 日 ~ 31 日		日 ~ 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 12 ppm		(平均値) 0 ppm	
基準値	≤100ppm		≤100ppm		
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日		月 日	
	報告年月日	月 日		月 日	
	測定結果	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³	
基準値	ng-TEQ/m ³		ng-TEQ/m ³		
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	0.15 g/m ³	700 mg/m ³	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm
	基準値	m ³ /h	g/m ³	mg/m ³	ppm

*1: 連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2: 装置による連続排出。

1. 搬入データ 2025年5月

単位:t

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
959.06	670.79		1,629.85

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm
	70t		≥800℃		おおむね200℃以下		≤100ppm	
1	55.37		941		187		8	
2	53.12		943		190		11	
3	52.24		938		186		12	
4	47.71		942		190		14	
5	52.69		944		189		11	
6	52.06		946		190		11	
7	53.55		943		186		11	
8	52.61		938		188		12	
9	55.81		938		187		10	
10	54.89		941		188		12	
11	50.33		942		188		11	
12	51.57		943		188		13	
13	58.41		927		188		14	
14	58.37		936		189		11	
15	58.34		930		189		14	
16	53.59		942		189		10	
17	58.48		936		188		14	
18	54.85		942		191		13	
19	50.70		943		189		12	
20	53.20		935		190		11	
21	58.09		938		189		11	
22	54.89		945		188		14	
23	55.86		944		187		10	
24	56.21		939		189		11	
25	59.60		932		187		11	
26	53.45		941		189		13	
27	60.03		940		186		11	
28	54.57		940		189		11	
29	59.38		934		188		13	
30	54.06		933		190		13	
31	59.85		938		186		12	
合計	1,703.88	0.00						
2炉合計		1,703.88						
平均	54.96	0.00	939	0	188	0	12	0