

維持管理記録票

1/2

2025 年 5 月 分

施設名 環境整備センター
廃棄物の種類 都市ごみ
焼却量 4,217.91 t

燃焼ガス温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	炉内上部(炉出口)		炉内上部(炉出口)	
	測定月日	3 日 ~ 31 日		1 日 ~ 10 日	
		日 ~		日 ~	
	測定結果	(平均値) 919 ℃		(平均値) 920 ℃	
	基準値	≥800℃		≥800℃	
集塵器入口温度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	バグフィルター入口部		バグフィルター入口部	
	測定月日	3 日 ~ 31 日		1 日 ~ 10 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 167 ℃		(平均値) 162 ℃	
	基準値	おおむね200℃以下		おおむね200℃以下	
一酸化炭素濃度*1		1号炉		2号炉	
	測定位置	煙突入口部		煙突入口部	
	測定月日	3 日 ~ 31 日		1 日 ~ 10 日	
		日 ~ 日		日 ~ 日	
	測定結果	(平均値) 5 ppm		(平均値) 4 ppm	
	基準値	≤100ppm		≤100ppm	
ばいじんの除去*2		ガス冷却塔	バグフィルター	触媒反応塔	
	1号炉	月 日	月 日	月 日	
	2号炉	月 日	月 日	月 日	
ダイオキシン類		1号炉		2号炉	
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部		煙突測定ステージ部	
	測定年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	報告年月日	月 日	月 日	月 日	月 日
	測定結果	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
	基準値	ng-TEQ/m ³ N		ng-TEQ/m ³ N	
ばい煙濃度	1号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	5 月 12 日	5 月 12 日	5 月 12 日	5 月 12 日
	報告月日	5 月 19 日	5 月 19 日	5 月 19 日	5 月 19 日
	測定結果	0.056 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	42 mg/m ³ N	48 ppm
	基準値	91 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm
	2号炉	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
	排ガス採取位置	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部	煙突測定ステージ部
	測定月日	5 月 7 日	5 月 7 日	5 月 7 日	5 月 7 日
	報告月日	5 月 16 日	5 月 16 日	5 月 16 日	5 月 16 日
	測定結果	0.076 m ³ N/h	0.001未満 g/m ³ N	24 mg/m ³ N	26 ppm
	基準値	91 m ³ N/h	0.04 g/m ³ N	700 mg/m ³ N	250 ppm

*1:連続測定であることから、年月日は測定期間(運転期間)、結果は運転中の平均値を記載。

*2:装置による連続排出。

1. 搬入データ

2025年5月

2/2

家庭系ごみ	事業系ごみ	公共系ごみ	計
2,537.02	1,552.10	19.63	4,108.75

単位:t

2. 運転データ

	焼却量		燃焼ガス温度		集塵器入口温度		一酸化炭素濃度	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
	t	t	°C	°C	°C	°C	ppm	ppm
	123t		≥800°C		おおむね200°C以下		≤100ppm	
1		107.69		921		170		4
2	28.17	102.80		917		169		4
3	99.23	96.83	914	920	160	160	4	3
4	97.05	97.06	921	922	160	160	4	3
5	99.99	99.29	917	922	160	160	5	4
6	96.71	96.66	922	920	160	160	4	4
7	99.87	100.08	920	915	160	160	4	3
8	102.23	100.03	920	922	160	160	4	3
9	102.19	99.51	921	920	160	160	4	4
10	100.24	100.15	922	917	160	160	5	4
11	102.07	38.47	927		165		4	
12	105.34		920		170		4	
13	104.97		922		170		5	
14	110.13		917		170		4	
15	106.50		926		170		4	
16	109.87		922		170		5	
17	112.52		925		170		5	
18	112.37		917		170		5	
19	110.07		924		170		4	
20	110.17		917		170		4	
21	111.24		917		170		4	
22	117.72		917		170		4	
23	113.11		922		170		4	
24	117.57		916		170		5	
25	118.71		919		170		5	
26	113.14		922		170		5	
27	117.98		914		170		5	
28	117.95		912		170		5	
29	113.05		917		170		6	
30	115.12		918		170		6	
31	114.06		918		170		6	
合計	3,179.34	1,038.57						
2炉合計		4,217.91						
平均	108.66	100.01	919	920	167	162	5	4