

別表第 1（第 2 条第 2 号ア関係）

建て方	開口部の熱貫流率の基準値（ $U \leq$ ）
戸 建	1. 9
戸建以外	2. 3

別表第 2（第 2 条第 2 号イ関係）

部 位	断熱工法の基準値（ $R \geq$ ）		
	軸組充填	枠組充填	外 張
屋 根	5. 7	5. 7	4. 8
天 井	4. 4	4. 4	4. 8
壁	2. 7	2. 7	2. 3
床 （外気に接する部分）	5. 0	5. 0	4. 5
床 （その他の部分）	3. 3	3. 3	—
土間床等の外周部分の基礎壁 （外気に接する部分）	3. 5	3. 5	3. 5
土間床等の外周部分の基礎壁 （その他の部分）	1. 2	1. 2	—